사용전검사 확인증

발행번호 제 231638421 호

고객번호 : 8100-01767919

신청인	대표자 성명	윤종근		전화번호	0552672796
	회사명 또는 상호	해모로협동조합			
	주 소	경상남도 함안군 법수면 대송로 120			
검사결과	검사전기설비	상용 발전설비 (태양광) 380(V) 99(kW)			
	검사연월일	2023-12-08			
	검사자	소속	경남지역본부	성명	박상우 등 2명
	판정	합격	다음검사	2027-12-08	
임시사용	허용사유 :				
	사용기간 :				
	사용범위 및 사용방법 :				

기타 :
- 접속함 및 분전함 내 발열이 없는지 수시로 확인하시어 조치하시기 바랍니다.
- 외관상 모듈의 파손이나 지지대의 균열이 있는지 수시로 확인하시어 조치하시기 바랍니다.
- 안전사다리는 시건장치를 하시기 바랍니다.

전기안전관리법 제9조로부터 제11조까지의 규정에 따라 검사를 하고 같은 법 시행규칙 제7조제3항 및 제9조제1항에 따라 위와 같이 검사확인증을 발급합니다.

2023 년 12 월 08 일

한국전기안전공사 사장 (인)

검사신청인 윤종근 귀하

※ 이 확인증은 사무관리규정에 의하여 전자직인으로 발행되었습니다. 확인증 출력일시 : 2023-12-13