사용전검사 확인증

발행번호 제 230696049 호

고객번호 : 8110-01738499

신청인	대표자 성명	옥맹석		전화번호	01025894981
	회사명 또는 상호	장방3호태양광발전소(해모로파워(주)))			
	주 소	경상남도 김해시 한림면 장방로 268 (주)에스비케이			
검사결과	검사전기설비	상용 발전설비 (태양광) 380(V) 99.5(kW)			
	검사연월일	2023-06-05			
	검사자	소속	김해양산지사	성명	이찬희 등 2명
	판정	합격	다음검사	2027-06-05	
임시사용	허용사유 :				
	사용기간 :				
	사용범위 및 사용방법 :				

기타 : 1.검사 이외의 부분에 대해서는 안전관리자 자체 점검 후 전기설비를 사용하시기 바랍니다.
2.외관상 모듈의 파손이나 지지대의 균열이 있는지 수시로 확인하시어 조치하시기 바랍니다.
3.접속함 및 분전함 내 발열이 없는지 수시로 확인하시어 조치하시기 바랍니다.

전기안전관리법 제9조로부터 제11조까지의 규정에 따라 검사를 하고 같은 법 시행규칙 제7조제3항 및 제9조제1항에 따라 위와 같이 검사확인증을 발급합니다.

2023 년 06 월 05 일

한국전기안전공사 사장 (인)

검사신청인 옥맹석 귀하

※ 이 확인증은 사무관리규정에 의하여 전자직인으로 발행되었습니다. 확인증 출력일시 : 2023-06-14